

Information om brandskydd på våra särskilda boenden

Vid alla särskilda boenden finns detektorer som löser ut vid värme och/eller rök. Vid några av boendena finns detektorerna endast i allmänna utrymmen medan det på andra boenden även finns detektorer i lägenheterna. Informera dig om hur det är vid det boende du bor vid.

Automatiskt larm

Om ett larm löser ut går automatiskt larm till räddningstjänsten. Ljudet för larmet är mycket högt, det stängs av utav personal från räddningstjänsten, därför måste det ljuda tills räddningstjänstens personal finns på plats. När larm utlöses slår vissa dörrar som är uppställda med magneter igen automatiskt. Det är viktigt att dörrar med magnetuppställning är täta och ej blir uppställda med kilar. Om larm utlöses stanna där du är och invänta information.

Brandskyddsarbete

Vid särskilt boende finns ett fortlöpande systematiskt arbete med brandskyddet. Det innebär att det utförs kontroller från både verksamheten och hyresvärden med regelbundenhet. Det som kontrolleras är:

- Utrymningsvägar, utrymningsplaner och brandposter
- Automatlarm
- Vägledande markeringar och nödbelysning
- Risker i vardagen så som brister i el-utrustning, rökning, ljus

Vad kan du som boende vid särskilt boende göra för brandskyddet?

- Använd jordade kontakter där det ska vara sådana
- Använd godkänd elutrustning
- Var aktsam med att lägga brännbart material så som tidningar vid och på spisen
- Röker du? Var läggs fimpar, aska och tändstickor?
- Tända ljus, släck dem om du går ut ur lägenheten